



Märkused ja juhised paigaldustöödeks.

1. Elektrijõupaigaldise pingeline on 230/400V, 50Hz. Maandusviis TN-S.
2. Elektrijõupaigaldise installatsioon teha pistikupesadel kaablitega PPJ3G2,5, kui joonistel ei ole näidatud teisiti.
3. Pistikupesade paigalduskõrgus 0,5m pöranda pinnast, kui joonisel ei ole määratud teisiti. Sisekujunduse projekti korral järgida seal osutatud kõrgusi.
4. Kõik elektripaigaldise pingelised metallosad maandada jaotlate PE-latile paigalduskaablite maandussoone kaudu.
5. Pistikupesade toiteliinide paigaldus on PVC paigaldustorudes pörandates ja seintes süvistatult.
6. Tehnoloogiliste seadmete toiteliinide ühendused teha vastavalt tootjatehase nõuetele.

TOIMING Teostus	JOONISE LIIK Tugewoolu juhtmete paigaldus	JOOKS. NR.
OBJEKT	JOONISE SISU 2 korruse pistikupesad	MÕÖTKAVA 1:50
OLANDER OÜ MTR NR. TEL002252 TEL 56 560 831 e-mail: info@meister24.ee	KUUPÄEV 150701	KOOD ET 103
	TOO NR.	MUUDAT.